

دفتر الشروط لتوريد تجهيزات ومواد كهربائية متنوعة

العدد	المواصفات الفنية	الترتيب
500	فيش ذكر ثانى حراري 16 أمبير	1
2000	لمبة برم عادي 100 وات تنفسن	2
300	قاطع مفرد 16 أمبير نوع (c) - شدة القطع لا تقل عن 6000 أمبير يركب على سكة	3
200	قاطع مفرد 20 أمبير نوع (c) - شدة القطع لا تقل عن 6000 أمبير يركب على سكة	4
400	قاطع مفرد 25 أمبير نوع (c) - شدة القطع لا تقل عن 6000 أمبير يركب على سكة	5
400	قاطع مفرد 32 أمبير نوع (c) - شدة القطع لا تقل عن 6000 أمبير يركب على سكة	6
100	قاطع مفرد 40 أمبير نوع (c) - شدة القطع لا تقل عن 6000 أمبير يركب على سكة	7
150	قاطع ثانى 40 أمبير نوع (c) - شدة القطع لا تقل عن 6000 أمبير يركب على سكة	8
250	قاطع ثانى 32 أمبير نوع (c) - شدة القطع لا تقل عن 6000 أمبير يركب على سكة	9
100	قاطع ثالثى 32 أمبير نوع (c) - شدة القطع لا تقل عن 6000 أمبير يركب على سكة	10
1500	لمبة نيون ليد 26 وات طولية 220 فولت - 50 هرتز	11
150	فيش سيار ست مأخذ 220 فولت - 50 هرتز مزود بمنفحة (فصل وصل) حراري لا يقل عن 15 أمبير	12
200	نيون كامل ليد 26 وات 220 فولت 50 هرتز جاهز للاستخدام	13
400	لمبة برجكتور 250 وات اقلاع غير مباشر بخار الصوديوم سوكة E40	14
400	لمبة برجكتور 250 وات اقلاع غير مباشر ميتل هيلاد سوكة E40	15
400	لمبة برجكتور 400 وات اقلاع مباشر ميتل هيلاد سوكة E40	16
100	برجكتور موفر طاقة 100 وات 220 فولت 50 هرتز	17
75	برجكتور موفر طاقة 150 وات 220 فولت 50 هرتز	18
75	برجكتور موفر طاقة 200 وات 220 فولت 50 هرتز	19
500	لمبة نيون ليد 12 وات قصيرة 220 فولت 50 هرتز	20
1000	بريز فيمر لينا حراري من (16 - 15) أمبير	21
10000	شرطون لاصق على أن لا يقل الشريط اللاصق عن طول (7 - 6) متر	22

- على العرض الالتزام بما يلى :

- تقديم نشرات فنية توضح المواصفات الفنية من الصانع مع العرض الفني .
- أن تكون المواد جديدة وغير مجدة .
- تحديد اسم الصانع ويلد المنشا في العرض الفني .
- تقديم شهادة منشا وبيان جمركي بالمواد الموردة عند التوريد .